



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand

Fetsund, 2. februar 2016

Høring: Forskrift om elsikkerhet i ekomnett

Vi viser til dokumenter utsendt fra Post- og teletilsynet om denne sak, datert 3.11.2015. Kabel Norge vil med dette komme med enkelte kommentarer til forslaget om ny elsikkerhetsforskrift for ekomnett.

Vi viser først til at vi tidligere har kommentert at det er behov for å tydeliggjøre både § 6 og § 7 i forskriften om elektrisk sikkerhet, ved at bestemmelsene faktisk sier at det er dette de omfatter, f.eks. ved at overskriftene får tilføyelsen "av elektrisk sikkerhet".

Vi mener uansett at det ville vært mer oversiktlig og naturlig å ha de generelle kravene til dokumentasjon av ekomnett i autorisasjonsforskriften, eventuelt i ekomforskriften, slik at elsikkerhetsforskriften bare omfatter krav til dokumentasjon av elsikkerhet.

Når det gjelder den foreslåtte § 4 i elsikkerhetsforskriften, viser denne til nærmere angitte standarder, normer og rekommandasjoner (her benevnt "regler"). Kravene til elsikkerhet skal ifølge bestemmelsen være oppfylt dersom disse reglene følges. Kabel Norge mener det kan reises spørsmål om man på denne måten oppnår god nok elsikkerhet. Eksempler på dette kan være:


- at det ikke er gjennomført nødvendig kvalitetssikring av en norm av en norsk komité. Vi viser her f.eks. til at komitéen NK 100/209 i lengre tid ikke har vært i virksomhet;

- at reglene ikke tar tilstrekkelig hensyn til lokale forhold som vårt polare klima og vårt spesielle kraftforsyningsnett;
- at ingen av de nevnte reglene dekker den situasjonen som for mange installatører og operatører er den mest utsatte, nemlig vedlikehold. Ved slike arbeider kan personell bli utsatt for farespenninger, noe som forutsetter kompetanse, verneutstyr og rutiner som gjør arbeidet sikkert. Dette gjør etter vårt syn den foreslåtte reguleringen mangelfull.

Siste ledd i § 4 pålegger galvanisk skille når en kabel i et ekomnett føres frem til og inn i en bygning. Dette kravet er kun relevant for kabler med metalliske ledere i kappe, skjerm eller kjerne. Vi går ut fra at kabler uten slikt metall ikke omfattes, og mener dette bør nevnes i bestemmelsen.

Kabel Norge bidrar gjerne dersom det er ønskelig med utdyping av våre synspunkter.

Med vennlig hilsen



Knut Børmer
Daglig leder



Postboks 77
1901 Fetsund
post@kabelnorge.no
www.kabelnorge.no